



製品仕様

| | |
|---------|---------------------------|
| 消費電力 | 8W (AC100V) |
| ドレンパン水量 | 1500 cc (最大 3000cc) |
| 必要給気量 | 6.0 m ³ /min |
| 必要排気量 | 6.0 m ³ /min |
| 必要静圧 | 16 mmAq |
| 冷房負荷 | 3600 kcal/h |
| 安全装置 | ダクト遮断装置 自動消火装置 (オプション) |

| | | | | | | |
|-----------------------|------------------------|-------------------------|-------------------------|---------|----|---------|
| 表面処理 | — | 品名 | CHU-14T | 承認図 | 材質 | — |
| 色調 | — | 板厚 | — | 設計 | 中藤 | 01.1.31 |
| 適用規格など | — | 製造 | 長尾 | 01.2.20 | 図番 | CHU 039 |
| 標準加工アフラサ (標準外指定なし) | 呼称寸法 J K (D) | 0.5以上 3以下 0.05 0.1 0.2 | 3mm 6以下 0.05 0.1 0.2 | 検図 | — | — |
| ▽▽▽ 0.8Z | 6mm 30以下 0.1 0.2 0.5 | 30mm 120以下 0.15 0.3 0.8 | 120mm 315以下 0.2 0.5 1.2 | 承認 | — | — |
| ▽▽ 18Z | 315mm 1000以下 0.3 0.8 2 | 1000mm 2000以下 0.5 1.2 3 | — | — | — | — |
| ▽ 50Z | — | — | — | — | — | — |
| ~ | — | — | — | — | — | — |
| 株式会社 中部コーポレーション | | | | | | |

| | | | | | |
|----|-----------------------------------|------|---------|----|----|
| 記号 | 変更内容・理由 | 設定番号 | 年月日 | 担当 | 検図 |
| △ | 外蓋取付方向 逆転化。 (送風ファン、FVD取手 位置変更) | — | 01-5-28 | 長尾 | — |